

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ06.В.01125**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1387200**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Алкотек". Адрес: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 2. ОГРН: 1044004603510. Телефон (4842) 59-34-74, факс (4842) 79-93-30.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Алкотек". Адрес: 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 290. Телефон (4842) 59-34-74, факс (4842) 79-93-30.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели трехслойные композитные облицовочные торговой марки "AlcoteK FR Plus", толщина 4 мм (средний слой - полимерная композиция на основе полиолефинов с добавлением антипиренов и минералов, наружный слой - алюминиевый сплав толщиной не менее 0,4 мм с покрытием PVDF), выпускаемые по ТУ 5772-001-72810874-05 с изм. № 1, № 2, № 3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7220

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация) Группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89*).
Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ1.

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 1 с/см-2015 от 23.01.2015 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.01.2015 по 29.01.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

