

8-907-305-00 70

Искать утечку газа огнем запрещено!

Филиал ПАО «ГПР Ростов-на-Дону»
в г. Ростове-на-Дону

(заполняется чернилами)

(наименование газового хозяйства)

Выдан для исполнения
Слесарь АДС: Михилов С.В.
Инструктаж по заявке получил
Слесарь АДС: Менюшинов
Водитель: Бондарев В.В.
Инструктаж по заявке получил
(подпись)
«10» сентября 2022 г.
Время поступления: час. 12 мин. 23
Время выезда: час. 12 мин. 22

ЗАЯВКА № 402

Термический, 17/1 - 17/2
(адрес, фамилия заявителя)
ММ, УИ Рэнвуд, Термический

Жилищные работы при вст. обрду.
Результаты обследования и описания выполненных работ По приезду обнаружено:
легкая закупорка в оборудовании ШРП и утека
угля газа. Бригадой АДС совместно с бригадами
ГРП, СРиВ - оборудование демонтировано, разобрано,
осмотрено. В 20^м оборудовании ШРП утечка убрана и
пущено в работу. При демонтаже сорвана планка
на байпасе прибора учета №00122733; 00061764
Планка на счетчике учета газа не сорвана №00061755
тек. показание 201908 м³

Последнее посещение слесаря

Заявку выдал: Менюшинов
должность, подпись
Фамилия И.О.

Исполнитель работ
подпись

Филиал ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону» в г. Ростове-на-Дону
Казачийно-донецкая черская служба

(Ихман В.А.)

Подтверждение заявителя о выполненной работе

« 10 » 02 2019 г.

час. 20 мин. 00

(подпись)

Проведен устный инструктаж по правилам
безопасного использования
газоиспользующего оборудования

(подпись, Ф.И.О.)

Заявка просмотрена и принята

Старший мастер АДС:

Суров О. А.

« 10 » 02 2019 г.

(подпись)

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящая форма бланка может быть использована и другими службами
газового хозяйства.

При устранении утечек строго соблюдай
правила техники безопасности

Эскиз составил

должность, фамилия и.о.

(подпись)

« _____ » 201 г.